



LEGENDA

- POTRUBIE TEPLOVODNÉ PRÍVODNÉ 80°C
- POTRUBIE TEPLOVODNÉ SPÄTNÉ 60°C
- KORAD

REGULAČNÝ VENTIL ZABUDOVANÝ V TELESE
- H3000

BYPASS HERZ H3000 POD TELESOM
- TH

TERMOSTATICKÁ HLAVICA
- OZ

ODVZDUŠŇOVACIA ZÁTKA – DOD. TELESA
- PVP

POISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ
- F

FILTER
- GK

GULOVÝ KOHÚT
- I

PLYNOVÝ TEPLOVODNÝ KOTOL PROTHERM 12KTO, 4,4–13,8 kW
- II

ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVŇA VODY EZV25D

VYKUROVACIE TELESÁ SÚ NAVRHNUTÉ OCELOVÉ DOSKOVÉ KORAD VENTIL-KOMPAKT – U.S.STEEL KOŠICE

Stavba	KOMUNITNÉ CENTRUM VÝBORNÁ	Eva KUPČOVÁ Obrancov mieru č. 314 059 34 Spišská Teplica	
Časť	VYKUROVANIE		
Investor	OBEC VÝBORNÁ	Dátum	06/2014
Miesto	VÝBORNÁ Č. 12	Formát	2 A4
Vypracoval	EVA KUPČOVÁ	Stupeň	PROJEKT
Obsah	PôDORYS 2. NP	Mierka 1:100	Č. výkresu 01