| Tabulka místností 1.NP | | |
|---|---|---|
| Č. | Název místnosti | Plocha(m2) |
| 1.01 | VYLEZ DO KROVU | 1,95 |
| 1.02 | GARAZ | 28,07 |
| 1.03 | SATNA | 16,28 |
| 1.04 | ZADVERIE | 10,54 |
| 1.05 | CHODBA+SCHODY | 14,02 |
| 1.06 | SPRCHA | 5,84 |
| 1.07 | WC | 2,52 |
| 1.08 | SPOLOCENSKA MIESTNOST | 26,31 |
| 1.09 | SKLAD | 18,28 |
| 1.10 | SKLAD | 22,92 |
| | | 146,73 m² |




LEGENDA

- – NÁSTENNÉ SVIETIDLO, ŽIAROVKA 60W
- – SVIETIDLO STROPNÉ, ŽIAROVKA, 60W
- – ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO, 2x58W, ELEKTRONICKÝ PREDRADNÍK, IP54, PRIZMATICKÝ KRYT
- – ZÁSUVKA 230V
- – DVOJZÁSUVKA 230V
- – VYPÍNAČ RADENIE R1
- – VYPÍNAČ RADENIE R5
- – VYPÍNAČ RADENIE R6
- – VYPÍNAČ RADENIE R7
- – ROZVÁDZAČ, ROZVODNICA
- H.U.P. – HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA
- – SNÍMAČ POHYBU
- – PREPÄŤOVÁ OCHRANA
- – SVETELNÉ ROZVODY – CYKY–J 3x1,5
- – OVLÁDACIE OBVODY – CYKY–O 3x1,5
- – HLAVNÝ PRÍVOD CYKY–J 5x6
- – ZÁSUVKOVÉ ROZVODY – CYKY–J 3x2,5

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400V/230V 50Hz, TN–C–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: PODLA STN 332000–4–41/2007
OCHRANNÉ OPATRENIA: – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE
411.3.1.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA
412 OCHRANNÉ OPATRENIE: DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
OPATRENIA NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM):
A.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 ZÁBRANY ALEBO KRYTY

VONKAJŠIE VPLYVY: – DRUH III A VI PODLA NZA.1.6. STN 332000–5–51

**ELEKTRO**

| | | |
|---|---|---|
| Autor | : | ING. ARCH. L. BOŽOŇ, ING. S. BOŽOŇ |
| Zodp.projektant | : | ING. O. GALOVIČ |
| Vypracoval | : | BC. M. GALOVIČOVÁ |
| Investor: | : | OBEC VÝBORNÁ |


Igu projekt s. r. o.
Hlavná 383/82
059 14 Svit-ský Štiavnik
Mobil: 0918 675 985
Tel: 00421–52–7785702
ondrej.galovic@neunet.sk


Akcia:
**KOMUNITNÉ CENTRUM VÝBORNÁ**

Obsah: PÔDORYS 1.NP

mierka: 1:50

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dátum | 06/2014 | Stupeň | : REAL |
| Práca | ELEKTRO | Formát | : 4 A4 |
| Č.akcie: | 89/14 | Výkres: | EL–1 |